


ブロック塀等の安全性チェックリスト

右の図を参考に測定、点検をしましょう。



1. 補強コンクリートブロック塀の場合

チェック項目	内容	あてはまるものに○
I 高さ	塀の高さが地盤面から2.2m以下である	はい・いいえ
II 塀の厚さ	塀の厚さは10cm以上（塀の高さが2m超2.2m以下の場合は、15cm以上）ある	はい・いいえ
III 控え壁（塀の高さが1.2m超の場合）	塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さ1/5以上突出したものがあ	はい・いいえ
IV 基礎	コンクリートの基礎がある	はい・いいえ
V 塀の傾き、ひび割れ、ぐらつき	塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきはない	はい・いいえ

不明なものについては、「いいえ」に○をつけてください。

上記チェックリストのうち、1つでも○が入らない項目があれば、危険性があるものとする。

上記のとおり、ブロック塀等の現況を確認したので報告します。

申請者及び

申請地

ブロック塀等の安全性チェックリスト

2. 組積造の塀の場合

	チェック項目	内 容	あてはまるものに○
I	高さ	塀の高さが地盤面から1.2m以下である	はい・いいえ
II	塀の厚さ	各部分の塀の厚さは、その部分から塀頂部までの高さの1/10以上ある	はい・いいえ
III	控え壁（塀の高さが1.2m超の場合）	塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出したものがあ	はい・いいえ
IV	基礎	基礎がある	はい・いいえ
V	塀の傾き、ひび割れ、ぐらつき	塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきはない	はい・いいえ

3. 万年塀の場合

	チェック項目	内 容	あてはまるものに○
1	亀裂、損傷、傾き、ぐらつき	亀裂、損傷、傾き、ぐらつきはない	はい・いいえ
2	すき間	板と板の間、板と柱の間にすき間はない	はい・いいえ
3	欠損	はずれた板はない	はい・いいえ
4	わん曲	曲がった板はない	はい・いいえ
5	さび	さびのある箇所は見当たらない	はい・いいえ

不明なものについては、「いいえ」に○をつけてください。

上記チェックリストのうち、1つでも○が入らない項目があれば、危険性があるものとする。

上記のとおり、ブロック塀等の現況を確認したので報告します。

申請者及び

申請地
