

調査票

弁栓類点検記録表			index	
弁の種類		点検日		
弁管理番号		点検者		
設置場所		所属/受託者		
呼び径		製造年（設置年）		
開閉方向		仕切弁・不断水弁対象		
開閉状態		仕切弁・不断水弁対象		
ソフトシール印有無		仕切弁・不断水弁対象		
点検項目	点検内容	点検結果	備考	
1	使用状況	異常音・異常振動		
2	鉄蓋	外観（破損、腐食）		
3		据付状態（ガタツキ）		
4		開閉操作性		
5	鉄蓋回り	舗装状態（不陸、段差）		
6	弁室・弁きょう	埋没・水没		
7	本体	キャップ		消火栓・空気弁・水吐弁対象
8		外面塗装の剥離・錆・腐食		
9		フランジ部・接続部漏水		
10		ボルト・ナットの腐食状態		
11		ボルト・ナットの緩み		
12		補修弁		

現況写真（左上遠景・右上近景・左下内部 1・右下内部 2）
