

調査票

弁栓類点検記録表			index 1152	
弁の種類		仕切弁	点検日 令和6年11月20日	
弁管理番号		1152	点検者	
設置場所		中宗岡 5 丁目	所属/受託者	
呼び径			製造年（設置年）	
開閉方向		右開き	仕切弁・不断水弁対象	
開閉状態		開き	仕切弁・不断水弁対象	
ソフトシール印有無		無し	仕切弁・不断水弁対象	
点検項目		点検内容	点検結果	備考
1	使用状況	異常音・異常振動	無し	
2	鉄蓋	外観（破損・腐食）	無し	
3		据付状態（ガタツキ）	無し	
4		開閉操作性	無し	
5	鉄蓋回り	舗装状態（不陸、段差）	無し	
6	弁室・弁きょう	埋没・水没	問題無し	
7	本体	キャップ	対象外	消火栓・空気弁・水吐弁 対象
8		外面塗装の剥離・錆・腐食	B	
9		フランジ部・接続部漏水	無し	
10		ボルト・ナットの腐食状態	B	
11		ボルト・ナットの緩み	無し	
12		補修弁	対象外	
			対象外	

現況写真（左上遠景・右上近景・左下内部1・右下内部2）

